

Przedmiot zamówienia: **wymiana instalacji centralnego ogrzewania dla szkoły podstawowej im. Stefana Żeromskiego przy ul. 2 Lutego 3 w Trzciesku-Zdroju**

Trzciesko-Zdroj, dnia 31.05.2013r.

Znak sprawy: IOiRG.PR.III.271/2/2013



**Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o zamówienie publiczne**

Informuję, że do Zamawiającego w dniu 29.05.2013 roku wpłynęło zapytanie następującej treści:

Dokumentacja techniczna nie określa tematu uszczelnienia komina masą SKD, przedmiar mówi o 14m. Czy uszczelnianie wchodzi w zakres zamówienia, jeśli tak to proszę o więcej informacji (na jakiej wysokości ma być uszczelnianie, czy potrzebne będą rusztowania, jakiej wielkości są to ubytki, ewentualnie dodać rys. poglądowy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Uszczelnienie komina masą SKD wchodzi w zakres zamówienia. Uszczelnienie ma być wykonane na całej wysokości komina, wykonawca powinien sam stwierdzić czy do wykonania uszczelnienia będzie konieczne zastosowanie rusztowania. Zamawiający po konsultacji z projektantem uważa, że ubytki w kominie są związane z jego normalnym zużyciem eksploatacyjnym i nie jest w stanie powiedzieć o wielkości ubytków.

Proszę Wykonawców o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w składanej ofercie.

ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas