

*Remont budynku Trzcíńskiego Centrum Kultury wraz z filią w Góralicach*  
*Sygnatura akt: TCK/I/5/2009*

---



Zamawiający:

**Gmina Trzcíńsko-Zdrój**

**ul. Rynek 15, 74 - 510 Trzcíńsko-Zdrój**

**tel. (091) 414-80-88 ; fax. (091) 414-81-03**

Przedmiot zamówienia:

**Remont budynku Trzcíńskiego Centrum Kultury wraz z filią w Góralicach**

**Wszyscy wykonawcy  
ubiegający się o zamówienie**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:

Informuję, że w projekcie budowlanym na remont filii TCK w Góralicach występują umywalki w ilości 3 szt. W przedmiarze robót nie przewidziano ich wymiany oraz sposobu doprowadzenia ciepłej wody do tych urządzeń.

Jeżeli wykonanie ww. prac należy ująć w ofercie, prosimy o odpowiednie uzupełnienie przedmiaru robót.

Oto odpowiedź jaką udziela zamawiający:

Proszę o ujęcie w kosztorysie ofertowym wymianę 3 szt umywalk pojedynczych porcelanowych w ilości 3 szt wraz z doprowadzeniem wody ciepłej i zimnej. Proszę wycenić 3 szt podgrzewaczy elektrycznych przepływowych wraz z instalacją zasilającą. Moc grzałki 3 kW.

**ZAMAWIAJĄCY**

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Kitjas*

**Burmistrz Gminy Trzcíńsko-Zdrój**