

*Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie: stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez
remonty świetlic wiejskich w Rosnowie i Stołecznej*
Sygnatura akt: JP 2220/VI/3/2009

GMINA
TRZCIŃSKO-ZDRÓJ



Zamawiający:

Gmina Trzciesko-Zdrój

ul. Rynek 15, 74 - 510 Trzciesko-Zdrój

tel. (091) 414-80-88 ; fax. (091) 414-81-03

Przedmiot zamówienia:

Remonty świetlic wiejskich w Rosnowie i Stołecznej

**Wszyscy wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie złożone przez jednego z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oto treść zapytania:

1. Czy wycenić wykonanie ciepłej wody, podgrzewacz z osprzętem (wielkość oraz rodzaj podgrzewacza np. Co+elektryk)
2. Jaki zastosować kocioł CO (podać wielkość, producenta i rodzaj paliwa)
3. Czy wycenić pełny osprzęt kotła (pompy, zawory, sterowanie)
4. Jak zamontować grzejniki (żeliwne czy panelowe)
5. Czy wycenić utylizację eternitu
6. Czy wycenić okładziny schodów zewnętrznych
7. Czy wycenić malowanie wewnętrzne ścian i sufitów
8. Czy wycenić wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej
9. Jaka ma być grubość styropianu przyklejonego do ścian zewnętrznych i która to ściana ma być ocieplona
10. Czy wycenić wymianę rynien i rur spustowych

Oto odpowiedź, jaką udziela zamawiający:

Ad 1 Proszę wycenić 4 szt podgrzewaczy elektrycznych przepływowych wraz z instalacją zasilającą. Moc grzałki 3 kW.

Ad. 2 Kocioł należy dobrać do ogrzewanej powierzchni (patrz projekt). Zamawiający nie podaje producenta. Paliwo stałe węgiel i drewno.

Ad. 3 Tak.

Ad. 4 Grzejniki panelowe.

- Ad. 5 Jeżeli wg wykonawcy występuje eternit należy wycenić jego utylizację.
Ad. 6 Tak – terakota mrozoodporna wraz z wyrównaniem powierzchni schodów.
Ad. 7 Tak.
Ad. 8 Tak
Ad. 9 grubość styropianu 10 cm styropian fasadowy, wszystkie ściany należy ocieplić i wykończyć tynkiem strukturalnym
Ad. 10 Tak

ZAMAWIAJĄCY
BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

Burmistrz Gminy Trzcianko-Zdrój