

Trzciesko-Zdrój, dnia 15.10.2009r

Znak: JP 2220/IV/2/2009

Zamawiający:

Gmina Trzciesko-Zdrój
ul. Rynek 15, 74 - 510 Trzciesko-Zdrój
tel. (091) 414-80-88 ; fax. (091) 414-81-03

Przedmiot zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Trzciesku-Zdroju

**Wszyscy wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie złożone przez jednego z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oto treść zapytania:

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaki szpros uwzględnić w wycenie okien (międzyszybowy, naklejany, wiedeński)?
2. Jaka szerokość szprosu?

Oto odpowiedź, jaką udziela zamawiający:

Ad 1

Można wycenić szpros międzyszybowy w kolorze stolarki okiennej PCV.

Ad 2

Szerokość szprosu od 25mm do 30 mm.

Zamawiający

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Józef Szott