

Trzciesko-Zdrój, dnia 16.10.2009r

Znak: JP 2220/IV/3/2009

Zamawiający:

Gmina Trzciesko-Zdrój
ul. Rynek 15, 74 - 510 Trzciesko-Zdrój
tel. (091) 414-80-88 ; fax. (091) 414-81-03

Przedmiot zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Trzciesku-Zdroju

**Wszyscy wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie złożone przez jednego z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oto treść zapytania:

1. Do podziałów skrzydeł stolarki okiennej należy zastosować szpros wewnętrzny czy słupki konstrukcyjne
2. Proszę o podanie szerokości parapetów zewnętrznych i wewnętrznych jaką należy przyjąć do wyceny.

Oto odpowiedź, jaką udziela zamawiający:

Ad 1

Można wycenić szpros międzyszybowy w kolorze stolarki okiennej PCV.

Ad 2

Parapet zewnętrzny szerokość 25 cm, parapet wewnętrzny szerokość 30 cm

Zamawiający
ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA
m. in. ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA


mgr Józef Szott