

Trzcińsko-Zdrój, dnia 01.07.2009r

Znak: IOiRG/JP 2220/77/2009

Zamawiający:

Gmina Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, 74 - 510 Trzcińsko-Zdrój

tel. (091) 414-80-88 ; fax. (091) 414-81-03

Przedmiot zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Gogolicach


**Wszyscy wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Informuję, że w dniu 01.07.2009 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy:

1. Jakiego rodzaju parapety wewnętrzne należy zastosować; informacja o parapetach prefabrykowanych jest zbyt ogólna i utrudnia jednoznaczne ustalenie rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane podokienniki.?

ODP: Należy zastosować parapety wewnętrzne z PCV.

Proszę o przyjęcie wyjaśnienia.

Zamawiający
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Józef Szott