

Trzcińsko-Zdrój, dnia 02.04.2009r

Znak: IOiRG/JP 2220/43/2009

Zamawiający:

Gmina Trzcińsko-Zdrój
ul. Rynek 15, 74 - 510 Trzcińsko-Zdrój
tel. (091) 414-80-88 ; fax. (091) 414-81-03

Przedmiot zamówienia:

Remont świetlicy wiejskiej w Dobropolu

**Wszyscy wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Informuję, że w dniu 02.04.2009 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ. Poniżej przedstawiam zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

1. Czy zamawiający nie przewiduje montażu okien włączonych i ław kominiarskich?

ODP: Zamawiający nie przewiduje.

2. Czy zamawiający nie przewiduje w robotach elewacyjnych wykonania:

- parapetów zewnętrznych
- cokołu
- opaski budynku

ODP: Proszę wycenić parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynk – 6 szt

3. Prosimy o podanie przedmiaru na wymianę i montaż stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych.

Ilości nie są zgodne z zamierzeniem

ODP: stolarka okienna – 12,42 m²

ODP: stolarka drzwiowa – bez zmian

4. Z ilości montowanych przyborów i urządzeń prosimy o podanie ilości:

- wykonanie podejścia do wodomierza
- wykonanie podejścia do umywalki i zlewozmywaka
- wykonanie podejścia pod płuczki ustępowe
- montaż zaworów odcinających i czerpalnych do urządzeń
- wykonanie podejść odpływowych dn 50
- wykonanie podejść odpływowych dn 110

Ilości nie są zgodne z zamierzeniem

Proszę wykonać zgodnie z przedmiarem oraz z wizją lokalną i dokumentacją

5. Czy Zamawiający nie przewiduje robót malarskich (nie są objęte w przedmiarze robót)?

ODP: 221,30 m²

6. Czy Zamawiający nie przewiduje wykonania wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń?

ODP: NIE

7. Prosimy o wyjaśnienie gdzie mają być ułożone podłogi z paneli podłogowych w ilości 92,60 m²

ODP: Sala główna i pomieszczenie korytarza

8. Prosimy o wyjaśnienie montażu kotła żeliwnego bez podłączeń do instalacji c.o.

Należy przyjąć zakup i montaż kotła żeliwnego o mocy 12 kW np MAKS II, bez włączenia w instalację co. Należy jednak przyjąć wszelkie badania i opinie kominiarskie

Zamawiający
ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr Józef Szott