

Trzcianko-Zdrój, dnia 20.03.2008 r.

Znak: JP 2220/W-28/2008

Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

dotyczy przetargu nieograniczonego: **Wymiana papowego pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Stołecznej**

W związku ze złożonym zapytaniem do SIWZ przedstawia się treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

1. W specyfikacji w punkcie 2 rynny oraz rury spustowe mają być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej a w kosztorysie szczegółowym-przedmiar w punkcie 6 i 8 z PCV o przekroju Fi 125 (czy nie za małe)?
2. W punkcie 10 specyfikacji złożenie ofert do 04.04.2008 a otwarcie 28.03.2008?
3. W punkcie 3 kosztorysu – przewiduje się ocieplenie styropianem, proszę o określenie grubości (czy 10 cm, 12 cm, 15 cm)?
4. W punkcie 3 kosztorysu – krycie papą podkładową oraz nawierzchniową, proszę o określenie parametrów papy (grubość producent)?
5. W przypadku wymiany rynien i montażu nowych haków należy wymienić pasy nadrynnowe – proszę o określenie technologii montażu?
6. Proszę określić, czy inne obróbki blacharskie mają pozostać stare (np pasy boczne szczytowe)?
7. W przypadku obróbek kominów papą powinno zakończenia wykonać się opaskami z blachy, uszczelnione np. silikonem dekarским – czy wykonawca ma w ten sposób kalkulować tę pozycję?

Ad1. Do kalkulacji należy przyjąć rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Średnice rynien i rur spustowych pozostają bez zmian – tak jak w przedmiarze.

Ad2. Rozbieżność została wyjaśniona poprzez zamieszczenie nowej specyfikacji na stronie internetowej zamawiającego z podaniem daty otwarcia ofert – 04.04.2008 r.


Ad3. Grubość styropianu – 10 cm

Ad4. Grubość papy termozgrzewalnej 4,7 mm – papa musi posiadać atest i deklarację zgodności. Nie podaje się producenta papy (zabronione Ustawą Prawo zamówień publicznych).

Ad5. Proponuje się przyjąć poprzez ułożenie papy termozgrzewalnej aż do rynny.

Ad6. Pasy boczne i szczytowe nie podlegają wymianie.

Ad7. obróbki kominów należy wykonać przy pomocy papy termozgrzewalnej.

Zamawiający
BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas