

Trzcianko-Zdrój, dnia 31.03.2008 r.

Znak: JP 2220/IKZ/2008

Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

dotyczy przetargu nieograniczonego: **Wymiana papowego pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Stołecznej**

W związku ze złożonym zapytaniem do SIWZ przedstawia się treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

1. W związku z podwyższeniem dachu o 10 cm proszę o podanie w jaki sposób obrobić krawędzie dachu przy rynnach?

W praktyce stosuje się dwa rozwiązania albo poprzez zastosowanie belki startowej albo przez zejście klinami do poziomu starych pasów nadrynnowych. Żadne rozwiązanie nie znalazło się ani w opisie w SIWZ ani w kosztorysie szczegółowym.

2. Odpowiedź Ad 5 na zadane pytanie dotyczące konieczności wymiany pasów nadrynnowych przy wymianie rynien jest niejasna. Kosztorys przewiduje demontaż rynien ale nic nie mówi o pasach nadrynnowych. Czy pasy te pozostają? Jak ma wyglądać połączenie papy z rynną proponowane przez Państwa?

Ad1. Informacja podana w pk. 5 w poprzednim wyjaśnieniu jest aktualna, tzn. proponuje się przyjąć poprzez ułożenie papy termozgrzewalnej aż do rynny. Jest to sprawdzone rozwiązanie na innym obiekcie - również szkole. Projektant przyjął takie rozwiązanie (wydłużenie papy termozgrzewalnej aż do rynny) i jest ono obowiązujące. Wykonawca, jeżeli uzna za stosowne, może zastosować swoje rozwiązanie i je wycenić, nie będzie to skutkowało odrzuceniem oferty.

Ad2. Wymiana rynny w tym przypadku będzie w istniejących hakach rynnowych bez konieczności wymiany pasa nadrynnowego. Istniejące haki rynnowe po usunięciu rynny trzeba będzie zakonserwować. Proszę przyjąć do kalkulacji kosztów zamiast wymiany haków rynnowych ich konserwację.

Zamawiający

BURMISTRZ
Zbigniew Kitlas
mgr Zbigniew Kitlas
BURMISTRZ GMINY
TRZCIŃSKO-ZDRÓJ