

WZ/LAB/652/0009/2020/RDW
Goleniów, 26.10.2020 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino**

Dotyczy: wodociągu Chełm Górny gmina Trzcińsko Zdrój

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie przesyła w załączeniu sprawozdanie z badań próbek wody nr 1859/10/2020 oraz 520080/20/SCZ z ujęcia wody Chełm Górny gmina Trzcińsko Zdrój.

Ze względu na wykrycie ponadnormatywnej zawartości mętności i żelaza w próbce wody uzdatnionej, podjęliśmy działania mające na celu jej usunięcie.

Przystąpiliśmy do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdziliśmy stan złóż filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. Sieć wodociągowa oraz filtry na ujęciu zostały przepłukane. Podjęto czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

W załączeniu kopia sprawozdania z wyników badań wody nr 1921/10/2020 świadczącego o usunięciu podwyższonej zawartości żelaza.

Informujemy jednocześnie, że w dalszym ciągu prowadzone są prace naprawcze mające na celu usunięcie ponadnormatywnych zawartości mętności w wodzie.

Przewiduje się, że podjęte działania spowodują poprawę jakości wody do dnia 12.11.2020r.

**DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH**

dr inż. Jarosław Siergiej

Do wiadomości:

1. UMiG Trzcińsko Zdrój
2. OT Chojna
3. a/a